П А С П О Р Т

парового котла
типа Е (КЕ)
Е-35-2,4-350 Ф-ВЦКС
(КЕ-35-24-350 ВЦКС)

Зав. № 59801

Разрешение на изготовление и применение
№ РРС 68-00095 от 17.03.2008 г.
выдано Управлением по технологическому
и экологическому надзору Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору по Кемеровской области.

Разрешение на применение
№ РРС 63-00122 от 04 августа 2008 г.
выдано Алтайским межрегиональным управлением
по технологическому и экологическому надзору.

П А С П О Р Т К О Т Л А

При передаче котла другому владельцу вместе с котлом передается паспорт.

1. Общие данные

Наименование и адрес предприятия-изготовителя	***Поверхности нагрева - ОАО «Кузбассэнергоуголь» г. Кемерово, ул. Институтская, 9 Барабаны - ЗАО «Научно-производственное предприятие «Экоэнергомаш» Алтайский край, г. Бийск, ул. Шадрина, 38***
Год изготовления	***2009***
Тип (модель)	***Е-35-2,4-350 Ф-ВЦКС (КЕ-35-24-350 ВЦКС)***
Наименование и назначение	***Паровой котел с технологией сжигания топлива в высокотемпературном циркулирующем кипящем слое для выработки пара***
Заводской номер	***59801***
Расчетный срок службы, лет	***20***

2. Технические характеристики и параметры

Расчетные виды топлива и их теплота сгорания МДж/кг (ккал/кг)	**Уголь шахты «Джебарики - Хая» 5350**
Растопочное топливо и его теплота сгорания МДж/кг (ккал/кг)	**-**
Расчетное давление, МПа (кгс/см^2):	
в барабане	**25**
в выходном коллекторе пароперегревателя	**24**
Расчетная температура насыщенного пара, ^{o}C	**350**
Паропроизводительность, т/ч (кг/с)	**35**
Поверхность нагрева парового котла, м^2	
Радиационная	**147**
Конвективная	**242**
Перегревателя	**94,83**
Экономайзера	**808**
Объем, м^3:	
водяной	**20**
паровой	**4**