Протокол
испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

г.Самара **«29» апреля 2026 г.**

Наименование объекта: Терминал «Почта России»»

по адресу: Самарская область, с. Преображенка, Волжский район, ул. Индустриальная, 7

Дата и время испытаний: « 29 » апреля 2026 года, с 10:30 до 13:00

Клапаны пожарного крана типа – КПК-65

Водоснабжение: от пожарного резервуара

Давление у «диктующего» закрытого пожарного крана ПК-10 – 0.37МПа.

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

№ п/п испыт	Номера пожарных кранов	Диаметр диафрагмы, мм		Кол-во циклов «Открытие» «Закрытие» клапана	Герметичность (наличие протечек)	Результат испытаний
		Допустимый	По СП 10.13130.2020			
1	ПК 1	----	----	3	отсутствует	исправен
2	ПК 2	----	----	3	отсутствует	исправен
3	ПК 3	----	----	3	отсутствует	исправен
4	ПК 4	----	----	3	отсутствует	исправен
5	ПК 5	----	----	3	отсутствует	исправен
6	ПК 6	----	----	3	отсутствует	исправен
7	ПК 7	----	----	3	отсутствует	исправен
8	ПК 8	----	----	3	отсутствует	исправен
9	ПК 9	----	----	3	отсутствует	исправен
10	ПК 10	----	----	3	отсутствует	исправен
11	ПК 11	----	----	3	отсутствует	исправен
12	ПК 12	----	----	3	отсутствует	исправен
13	ПК 13	----	----	3	отсутствует	исправен
14	ПК 14	----	----	3	отсутствует	исправен
15	ПК 15	----	----	3	отсутствует	исправен
16	ПК 16	----	----	3	отсутствует	исправен
17	ПК 17	----	----	3	отсутствует	исправен
18	ПК 18	----	----	3	отсутствует	исправен
19	ПК 19	----	----	3	отсутствует	исправен
20	ПК 20	----	----	3	отсутствует	исправен
21	ПК 21	----	----	3	отсутствует	исправен
22	ПК 22	----	----	3	отсутствует	исправен
23	ПК 23	----	----	3	отсутствует	исправен
24	ПК 24	----	----	3	отсутствует	исправен
25	ПК 25	----	----	3	отсутствует	исправен
26	ПК 26	----	----	3	отсутствует	исправен
27	ПК 27	----	----	3	отсутствует	исправен
28	ПК 28	----	----	3	отсутствует	исправен
29	ПК 29	----	----	3	отсутствует	исправен
30	ПК 30	----	----	3	отсутствует	исправен
31	ПК 31	----	----	3	отсутствует	исправен
32	ПК 32	----	----	3	отсутствует	исправен
33	ПК 33	----	----	3	отсутствует	исправен
34	ПК 34	----	----	3	отсутствует	исправен
35	ПК 35	----	----	3	отсутствует	исправен
36	ПК 36	----	----	3	отсутствует	исправен
37	ПК 37	----	----	3	отсутствует	исправен
38	ПК 38	----	----	3	отсутствует	исправен
39	ПК 39	----	----	3	отсутствует	исправен
40	ПК 40	----	----	3	отсутствует	исправен
41	ПК 41	----	----	3	отсутствует	исправен
42	ПК 42	----	----	3	отсутствует	исправен
43	ПК 43	----	----	3	отсутствует	исправен
44	ПК 44	----	----	3	отсутствует	исправен
45	ПК 45	----	----	3	отсутствует	исправен
46	ПК 46	----	----	3	отсутствует	исправен
47	ПК 47	----	----	3	отсутствует	исправен
48	ПК 48	----	----	3	отсутствует	исправен
49	ПК 49	----	----	3	отсутствует	исправен

50	ПК 50	----	----	3	отсутствует	исправен
51	ПК 51	----	----	3	отсутствует	исправен
52	ПК 52	----	----	3	отсутствует	исправен
53	ПК 53	----	----	3	отсутствует	исправен
54	ПК 54	----	----	3	отсутствует	исправен
55	ПК 55	----	----	3	отсутствует	исправен
56	ПК 56	----	----	3	отсутствует	исправен
57	ПК 57	----	----	3	отсутствует	исправен

Заключение
по результатам испытаний

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на исправность (возможность перемещения запорного органа клапана вручную без дополнительных технических средств из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через запорный орган клапана и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана) **соответствуют** требованиям СП 10.13130.2020 и «Методике испытаний внутреннего противопожарного водопровода».

Руководитель отдела ТО ИП Гриев А.И.: _____ (Гриев А.И.)
Подпись Ф.И.О.

Получил:
_____ (Терентьева Р.А.)
ФИО