Индивидуальный предприниматель
Гриев Андрей Иванович

443074, Самарская область, город Самара, улица Аэродромная, дом 98А, строение 2б, квартира 30
ОГРНИП 319631300141760 ИНН631405532635
Тел.: 8 (846) 202 -51-52, e-mail: ipgriev@mail.ru
Р/счет 40802810825180000398 филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва,
к/сч 30101810145250000411, БИК 044525411

г. Самара **«10» августа 2026г.**

Акт перекатки рукавов

Комиссия в составе:
инженера ИП Гриев А.И. – Сироткина А.О.;
инженера ИП Гриев А.И. – Правдина Е.В.

- провели ревизию пожарных шкафов;
- произвели перекатку пожарных рукавов в количестве 57-ти (пятидесяти семи) штук на новую скатку с визуальным контролем целостности (наличие/отсутствие трещин, заломов, разрывов), наличия уплотнительных колец в соединительных головках пожарных рукавов в пожарных шкафах, расположенных на объекте: Терминал «Почта России» по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, ул. Индустриальная, 7, в рамках обязательств согласно договору № 1759/23-МР63 от 26.12.2023.

Основание:

Федеральный закон № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Перечень замечаний:

Этаж	№ПК	Замечание
1	ПК-2	в пожарном шкафу разбито стекло
	ПК-3	в пожарном шкафу отсутствует стекло
	ПК-6	в пожарном шкафу отсутствует стекло
	ПК-8	в пожарном шкафу отсутствует стекло
	ПК-9	в пожарном шкафу разбито стекло
	ПК-11	в пожарном шкафу отсутствует стекло
	ПК-17	в пожарном шкафу разбито стекло
	ПК-30	в пожарном шкафу разбито стекло
	ПК-31	в пожарном шкафу отсутствует стекло
	ПК-33	в пожарном шкафу отсутствует стекло
	ПК-39	в пожарном шкафу отсутствует стекло