ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Индвелт Системс»

ОГРН: 1225000104394 ИНН: 5009132890 КПП: 500901001• ТЕЛ: 8(915)335-8246 • EMAIL: INFO@FMPARTNER.ORG

Акт
испытаний внутреннего противопожарного водопровода

г. *Хабаровск* " 15 " 09 2026 г.

Комиссия в составе председателя:

Руководителя ОП Хабаровск Чащина А.П.,
Членов комиссии :
инженера по эксплуатации Шувалова И.А.,
технического специалиста Говорушко А.В.
Дежурный технический специалист Апенько Е.В.

произвела испытание на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода:
Логистического почтового центра России, расположенного по адресу
г. Хабаровск, Матвеевское шоссе , 26 Б

Дата и время испытаний 10:30 (ХБР)

Номера секций и пожарных кранов Секция 1,2, ПГ №№ 23,80,81

Клапан пожарного крана типа ДУ-65(Л)

Ручной пожарный ствол типа РС-65

Длина и диаметр пожарного рукава 20 м, 66мм

Пожарный насос типа Wilo BL 100/240-110/2

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах 0,5 МПа.

Согласно СП 10.13130.2020:

- расход "диктующего" пожарного крана **3,6** л/с.
- давление у "диктующего" пожарного крана 0,32 МПа.
- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 3 шт.

Результаты испытаний

Водоотдача ВПВ составляет не менее 3,6 л/с, что соответствует требованиям СП 10.13130.2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Индвелт Системс»

ОГРН: 1225000104394 ИНН: 5009132890 КПП: 500901001• ТЕЛ: 8(915)335-8246 • EMAIL: INFO@FMPARTNER.ORG

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов соответствует требованиям проекта и ГОСТ Р 59643-2021.

Председатель комиссии
Руководитель ОП Хабаровск — Чащин А.П.

Членов комиссии :

инженера по эксплуатации — Шувалова И.А.

технического специалиста — Говорушко А.В.

Дежурный технический специалист — Апенько Е.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 5009132890 ИНДВЕЛТ СИСТЕМС ОГРН 1225000104394 ОП Хабаровск ЛПЦ