«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центра» -
«Смоленскэнерго»

_____ / А.А. Колдунов/
М.П. «21» августа 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку кабеля и соединителей.

1. Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку материалов для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Филиал	Точка поставки	Срок поставки
Смоленскэнерго	214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5	12.01.2027-11.02.2027

2. Технические требования к продукции.

2.1. Технические данные продукции должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице 1:

Таблица 1

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во	ЕИ	Технические характеристики закупаемой продукции	Предоставление национального режима в соответствие с приказом 1875 от 23.12.2024 (запрет, ограничение, преимущество)	
					ОКПД 2	Мера применения национального режима
1.	Кабель силовой АПвБШп 4*70-1	275	м.	ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012- Номинальное напряжение, кВ – 1 - Число жил – 4 - Номинальное сечение жилы, мм2 – 70- -Материал жилы – алюминий - Тип исполнения жилы – однопроволочное - Фазная изоляция - сшитый полиэтилен - Броня – из стальных оцинкованных лент - Наружный защитный покров – шланг из полиэтилена - Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля, не более °С – 90 - Температура прокладки, °С, не ниже – минус 15 - Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке, не менее – 7,5 наружных диаметров кабеля - Электрическое сопротивление изоляции кабеля, пересчитанное на 1 км	27.32.13.112	Ограничение

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во	ЕИ	Технические характеристики закупаемой продукции	Предоставление национального режима в соответствие с приказом 1875 от 23.12.2024 (запрет, ограничение, преимущество)	
					ОКПД 2	Мера применения национального режима
				длины и температуру 20 °С, МОм, не менее – 150 - Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля, не более кА – 6,12		
2.	Соединитель болтовой 4 СБ 70-120	30	шт	ТУ 3449-009-97284872-2006 Диапазон сечений кабеля: 70–120 мм² Рабочее напряжение: до 10 кВ. Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав. Покрытие: отсутствует. Количество болтов: 4 шт	27.33.13.120.	Преимущество

3. Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

– продукция должна быть новой, ранее не использованной;

– наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

– для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции;

– срок изготовления производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

– Кабель должен пройти аттестацию в ПАО «Россети» (Порядок проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети», размещен на официальном сайте ПАО «Россети» http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/;

– Кабель должен соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети». https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее, чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты товарной накладной ТОРГ-12 (УПД). Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта,

фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Правила приемки продукции

Каждая партия поставляемой продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УРС----------В.В. Никитин