УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» -
«Тамбовэнерго»
_____ И.А. Седанов
«27» октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

1. Основание для выполнения услуг.

1.1 Оказание услуг по обслуживанию, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на опасных производственных объектах (далее – ОПО) в соответствии с требованиями Федерального закона №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Статья 10, п.1).

Все условия определяются и регулируются на основе договора заключенного между Заказчиком и Исполнителем.

Оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО осуществляется на территории Тамбовской области на объектах, согласно Приложения №1 к настоящему Техническому заданию.

Заказчик имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем оказанных по заключенному договору услуг в силу целесообразности, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Заказчика, указан объём аннулированных договорных обязательств Исполнителя и дата вступления в силу такого распоряжения.

1.2 Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		
ОКПД 2	Наименование товара, работы, услуги	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
84.25.19.190	Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие	Не применяется

2. Требования к профессиональному аварийно – спасательному формированию (ПАСФ).

ПАСФ должно соответствовать обязательным требованиям законодательства, регламентирующее оказание услуг, в том числе:

2.1. ПАСФ должно иметь действительное Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях (далее – «АСР»), в соответствии с Федеральным законом от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателе» и быть аттестовано на проведение следующих АСР: поисково-спасательных работ; газоспасательных работ; работ по ликвидации (локализации) на суше разливов нефти и нефтепродуктов.

2.2. ПАСФ должно быть укомплектовано личным составом, не менее 75 % которого составляют спасатели, аттестованные на право ведения тех видов АСР, на выполнение которых аттестовано ПАСФ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя».

2.3. ПАСФ должно быть оснащено специальными аварийно-спасательными средствами, обеспечивающими выполнение заявленных видов АСР (подтверждается заверенной Исполнителем копией Паспорта ПАСФ).

2.4. Содержать и поддерживать в постоянной готовности (в режиме круглосуточного дежурства) систему управления, дежурные силы, средства, технику и оборудование для немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации на ОПО предприятия.

2.5. Исполнитель обязуется оказывать необходимую методическую помощь в планировании мероприятий по предупреждению аварий и ЧС, участвовать в согласовании планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, разработанных Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности на каждый объект, проведение плановых профилактических консультаций, противоаварийных тренировок (по предварительной письменной заявке заказчика).

3. Основные требования к оказываемым услугам:

3.1. Место оказания услуг: объекты на территории Тамбовской области., согласно Приложения №1.

3.2. Качество выполняемых услуг должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов, в том числе ГОСТ, СНиП, СанПиН, ТУ и иным документам, регламентирующим качество работ.

3.3. Исполнитель обязан соблюдать все правила безопасности, установленные для различных видов оказываемых услуг: требования охраны труда, пожарной безопасности и внутриобъектового режима, действующие на предприятии Заказчика.

3.4. В случае привлечения к исполнению услуг третьих лиц (субисполнителей) Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за выполнение субисполнителями порученных им работ.

3.5. Исполнитель обязуется не осуществлять препятствий рабочему процессу Заказчика при оказании услуг.

3.6. Доставка персонала, необходимого оборудования для оказания услуг осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.

3.7. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков может производиться только по предварительному согласованию с уполномоченным представителем Заказчика.

3.8. Результат оказания услуг: после завершения услуг Заказчик возмещает фактически понесенные и документально подтвержденные расходы Исполнителя, согласно Актам выполненных услуг. Приемка услуг по локализации и ликвидации аварий на объектах Заказчика, должна производиться в соответствии объемами фактических затрат.

3.9. Выводы и рекомендации по результатам оказанных услуг должны быть практически применимыми, позволяющими Заказчику понимать их практическое значение, положительные и возможные негативные последствия их фактического применения Заказчиком.

4. Гарантии исполнителя услуг.

4.1. Исполнитель должен гарантировать оказание услуг в установленные сроки.

5. Сроки оказания услуг.

5.1. Начало оказания услуг – декабрь 2026 г.; окончание оказания услуг – март 2027 г.

Начальник СПК И.Е. Ерёмин

Лобыкина Ю.И.,
21-73

Приложение №1 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объект 1 (КРЭС)	Подземный газопровод среднего давления внеплощадочный. Природный газ.	Длина трубопровода: L ср= 690 м; Диаметр трубопровода: D ср=75,5 мм; Разрешенное рабочее давление: Р ср=0,45 МПа; Взрывопожароопасный. Инвентарный номер-20208; Год изготовления: 2005; Год ввода в эксплуатацию: 2005
	Наружный газопровод низкого давления внутриплощадочный. Природный газ.	Длина трубопровода: L низ= 1380 м; Диаметр трубопровода:D низ=42,3 мм; Р низ =0,005 МПа Инвентарный номер-20209; Год изготовления: 2005; Год ввода в эксплуатацию: 2005. Взрывопожароопасный.
	ГРП шкафной ГСГО-12 № 64 Природный газ	Р=0,45 МПа; Год изготовления: 2005; Год ввода в эксплуатацию: 2005. Взрывопожароопасный.
Объект 2 (ПРЭС)	Газопровод среднего давления с ШРП. Природный газ.	Установлено ШРП, с отключающим устройством; Расход газа-12 м3/ч; Разрешенное рабочее давление, Р=0,29 МПа; Длина трубопровода: L= 302 м; Диаметр трубопровода: D=57 мм; Инвентарный номер-1091; Год изготовления: 2009; Год ввода в эксплуатацию: 2009. Взрывопожароопасный.
Объект 3 (ТРЭС) Площадка котельной	Наружный газопровод низкого давления. Природный газ.	L-500 п.м. d-52мм. Годовой расход составляет 123952 м3 Год изготовления: 1998. Год монтажа: 1998.
	Газовое оборудование водогрейного котла КВа-0,63Гн«Факел», заводской №89 с горелкой ГБЛ- 0,7 Природный газ.	Расход газа-70м3/ч. Р=0,005 МРа Рабочая температура Т= 70С Изготовлен 2010г. Установлен-2010 г.
	Газовое оборудование водогрейного котла «Факел-0,8 ЛЖ», заводской № 1818 с горелкой ГВФ- 0,85 Природный газ.	Расход газа-70м3/ч. Р=0,005МРа Изготовлен 04.07.86 г. Установлен – декабрь 1998 г.
	Газовый редуктор РДНК-400, природный газ.	Год изготовления: 1986 Год установки 1998 Рвх=0,005-0,6 МРа