УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»
_____ С.Л. Поляков
“ 26 ” ___10_____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аккумуляторных батарей

Лот № 310Н

1. Технические требования к продукции.

1.1. Технические требования и характеристики аккумуляторных батарей (далее – запчасти) должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ (в приложении ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

2. Общие требования.

2.1 Требования к поставляемым аккумуляторным батареям

К поставке допускаются аккумуляторные батареи, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной, в состоянии заводской готовности
- наличие действующих сертификатов соответствия и деклараций, подтверждающих соответствие техническим и функциональным показателям условиям эксплуатации
- для российских производителей - наличие технических условий, подтверждающих соответствие требованиям
- соответствие требованиям технической политики ПАО «Россети»
- соответствие требованиям пожарной безопасности и электробезопасности

2.2 Документационное обеспечение

Поставщик обязан предоставить:

- технические условия на производство
- руководство по эксплуатации на русском языке
- паспорт изделия с указанием технических характеристик
- сертификаты соответствия и декларации
- документы о качестве продукции
- инструкции по монтажу и обслуживанию

2.3 Соответствие стандартам

Аккумуляторные батареи должны соответствовать:

- требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ)
- ГОСТ Р МЭК 60896-21
- ГОСТ 15150 (климатическое исполнение)
- ГОСТ 15543.1 (группы условий эксплуатации)
- требованиям безопасности ГОСТ 12.1.019

2.4 Упаковка, транспортировка и хранение

- упаковка должна обеспечивать защиту от механических повреждений и воздействия влаги
- маркировка транспортной тары должна содержать манипуляционные знаки
- способ укладки должен исключать смещение батарей при транспортировке
- защита клемм от короткого замыкания при транспортировке обязательна
- условия хранения в диапазоне температур от -40°C до +30°C
- соблюдение требований ГОСТ 23216, ГОСТ 14192, ГОСТ 2991

2.5 Испытания

Каждая партия батарей должна пройти:

- приемо-сдаточные испытания по определению емкости
- проверку электрических параметров
- контроль герметичности
- испытания на виброустойчивость

2.6 Сроки изготовления

Дата изготовления батарей не должна превышать 6 месяцев до момента поставки.

2.7 Маркировка батарей

На корпусе каждой батареи должна быть нанесена четкая маркировка, содержащая:

- тип аккумулятора
- номинальное напряжение
- емкость
- дату изготовления
- знак полярности
- наименование производителя

3. Гарантийные обязательства

3.1. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи составляет 12 месяцев с момента поставки при соблюдении следующих условий:

- соблюдение режимов заряда (максимальное напряжение 14,6В при 20°C)
- хранение в заряженном состоянии
- температурный режим эксплуатации в допустимых пределах

- отсутствие механических повреждений

3.2. Поставщик обязуется:

- устранять выявленные дефекты за свой счет
- направлять представителя для составления акта о дефектах в течение **5 календарных дней** после получения письменного извещения
- заменять дефектные изделия на новые
- продлевать гарантийный срок на период устранения недостатков
- обеспечивать техническую поддержку в течение гарантийного периода

3.3. Гарантия не распространяется в случаях:

- нарушения правил эксплуатации
- механического повреждения корпуса
- разряда ниже 10,5В
- использования не по назначению
- отсутствия заводской маркировки

4. Правила приемки продукции.

Каждая партия заявляемой номенклатуры должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерг» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель начальника УРС  В.Л.Карасев

Приложение к техническому заданию на поставку метизов для нужд филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" Лот 310Н

№	Номер материала	Наименование материала	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	ПРИМЕЧАНИЕ
			ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)		
1	2361524	АКБ Delta GEL 12-26	27.20.22.000	Ограничение	Количиство 20 шт. номинальное напряжение: 12 В; внутреннее сопротивление: ≤10 мОм; саморазряд: ≤3 % в месяц при 20 °C; рабочий диапазон температур: разряд — от −20 до +60 °C, заряд — от −10 до +60 °C; срок службы в буферном режиме: 10–12 лет (при 20–25 °C); циклический ресурс: 300 циклов (100 % DOD), 550 циклов (50 % DOD), 1400 циклов (30 % DOD); тип клемм: под болт M6; технология: AGM+GEL; материал корпуса: ABS-пластик.	Срок поставки : по заявке в течение 15 календарных дней, до 30.06.2027года. Автомобильным или железнодорожным транспортом по адресу: 241020, г. Брянск, пр.-т. Московский, 43.
2	0002299368	АКБ Delta DTM 1207	27.20.22.000	Ограничение	Количиство 10 шт. номинальное напряжение: 12 В; внутреннее сопротивление: ≤28 мОм; саморазряд: ≤3 % в месяц при 20 °C; рабочий диапазон температур: разряд — от −20 до +60 °C, заряд — от −10 до +60 °C; срок службы в буферном режиме: 3–5 лет (при 20–25 °C); циклический ресурс: 1100 циклов (30 % DOD); тип клемм: тип F2 (Faston, зажим 6,35 мм); технология: AGM; материал корпуса: из негорючего ABS-пластика.	Срок поставки : по заявке в течение 15 календарных дней, до 30.06.2027года. Автомобильным или железнодорожным транспортом по адресу: 241020, г. Брянск, пр.-т. Московский, 43.