Утверждаю:
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

_____С. Л. Поляков
«__09__» ___11__ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку секций нагревателя вихревого индукционного ВИН-70 для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» производит закупку продукции для ремонтного обслуживания электросетевого оборудования

1.2. Наименование и количество поставляемой продукции указано в Таблице 1.

Таблица 1

Название продукции	**Ед. измер.**	**Кол-во**
Секция нагревателя вихревого индукционного ВИН-70	шт.	3

1.3. Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		**ОКПД 2**	**Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)**
1	Секция нагревателя вихревого индукционного ВИН-70	28.21.13.121	преимущество

1.4. Адрес поставки – Брянская область, г. Брянск, проспект Московский, д. 43-а

Срок поставки – в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

2. Технические требования к продукции.

3.1 Технические требования и характеристики вихревых индукционных нагревателей должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в данном ТЗ.

№ п/п	Наименование	Технические требования и характеристики	Ед. измерен.	Кол-во
1	Секция нагревателя вихревого индукционного ВИН-70	Приложение 1 к ТЗ на поставку продукции	шт.	3

3. Общие требования.

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3. Продукция должна соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и техническим характеристикам (Приложение 1):

4.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ перечисленных в п.4.2 данного ТЗ или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка продукции должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

4.5. Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

4.6. Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

4. Гарантийные обязательства.

4.1. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Сроки и очередность поставки продукции.

6.1. Поставка продукции, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена согласно п. 1.4. данного ТЗ. Изменение сроков поставки продукции возможно по решению ЦКК филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

6.2. Срок поставки продукции должен быть осуществлен в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

6. Требования к Поставщику.

7.1. Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок продукции (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

7.2. Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой данной продукции.

7. Правила приемки продукции.

8.1. Поставляемая продукция должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

8.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8. Стоимость продукции.

8.1. В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

С уважением,
заместитель главного инженера по управлению
производственными активами Д.Н.Сидоров

Приложение 1
к ТЗ на поставку продукции

1. Технические характеристики вихревого индукционного нагревателя ВИН-70

Мощность установки, кВт:	70
Напряжение, частота, В/Гц:	380/50
Приблизительный обогреваемый объём помещения, куб. м:	2600 - 3000
Приблизительная отапливаемая площадь, кв. м:	700
Сечение одной жилы силового кабеля, кв. мм, не менее:	35
Ток потребления, А, не более:	110 - 120
Количество тепла производимого установкой, ккал/час:	58 980
Габариты одной секции: Высота х Ширина х Глубина, мм.:	1750 х 159 х 3
Патрубок: диаметр, вход, выход, мм:	50
Масса ВИН, кг, не более:	450