Расчет планируемой стоимости закупки

ТП до 15 кВт (24 этап), Г

№ п/п	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Информация по расчетному объекту							
											Объем работ	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС						
							СМР	ПНР	Итого			ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого
1	Нормативный метод	ВЛ-10 кВ (протяженность до 50 метров) группа заявителей д. Финеево	км	1,00	2026	4кв 2025	6 299,170	106,193	6 405,362	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,030	0,000	188,975	3,186	0,000	0,000	192,161
2	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) группа заявителей д. Финеево	км	1,00	2026	4кв 2025	1 179,104	83,068	1 262,172	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,725	0,000	854,850	60,224	0,000	0,000	915,075
3	Нормативный метод	КТП 160 кВА группа заявителей д. Финеево	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	290,208	143,009	433,217	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,000	0,000	290,208	143,009	0,000	0,000	433,217
4	Нормативный метод	РЛК группа заявителей д. Финеево	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	80,664	16,151	96,815	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,000	0,000	80,664	16,151	0,000	0,000	96,815
5	Нормативный метод	ВЛ-10 кВ (протяженность до 50 метров) Евсеев Д.А.	км	1,00	2026	4кв 2025	6 299,170	106,193	6 405,362	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,010	0,000	62,992	1,062	0,000	0,000	64,054
6	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Евсеев Д.А.	км	1,00	2026	4кв 2025	1 179,104	83,068	1 262,172	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,270	0,000	318,358	22,428	0,000	0,000	340,786
7	Нормативный метод	КТП 160 кВА Евсеев Д.А.	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	290,208	143,009	433,217	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,000	0,000	290,208	143,009	0,000	0,000	433,217
8	Нормативный метод	РЛК Евсеев Д.А.	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	80,664	16,151	96,815	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,000	0,000	80,664	16,151	0,000	0,000	96,815
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	2 166,918	405,222	0,000	0,000	2 572,140
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от___ №____ (на период реализации)															
		2027 год										1,0550	1,0550	1,0550	1,0550	1,0550	
		Итого в ценах 2026 года без НДС										**0,000**	**2 286,099**	**427,509**	**0,000**	**0,000**	**2 713,608**
1	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 10 кВ) группа заявителей д. Финеево	объект		2026	3 кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,030	117,238	0,000	0,000	0,000	0,000	117,238
2	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) группа заявителей д. Финеево	объект		2026	3 кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,725	121,915	0,000	0,000	0,000	0,000	121,915
3	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (КТП 160 кВА) группа заявителей д. Финеево	объект		2026	3 кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,000	96,718	0,000	0,000	0,000	0,000	96,718
4	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 10 кВ) Евсеев Д.А.	объект		2026	3 кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,010	117,237	0,000	0,000	0,000	0,000	117,237
5	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Евсеев Д.А.	объект		2026	3 кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,270	64,182	0,000	0,000	0,000	0,000	64,182

6	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (СТП 63 кВА) Евсеев Д.А.	объект		2026	3 кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,000	96,718	0,000	0,000	0,000	0,000	96,718
1	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Стойка ж/б вибрированная СВп 110-5 группа заявителей	шт		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	4	0,000	103,652	0,000	0,000	0,000	103,652
2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 группа заявителей	шт		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	42	0,000	760,863	0,000	0,000	0,000	760,863
3	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 110-5 группа заявителей	шт		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	3	0,000	77,739	0,000	0,000	0,000	77,739
4	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 группа заявителей	шт		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	18	0,000	326,084	0,000	0,000	0,000	326,084
1	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50 группа заявителей д. Финеево	км		2026	3 кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,09405	0,000	7,687	0,000	0,000	0,000	7,687
2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70 группа заявителей д. Финеево	км		2026	3 кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,725	0,000	201,275	0,000	0,000	0,000	201,275
3	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50 Евсеев Д.А.	км		2026	3 кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,03135	0,000	2,562	0,000	0,000	0,000	2,562
4	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50 Евсеев Д.А.	км		2026	3 кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,270	0,000	56,896	0,000	0,000	0,000	56,896
1	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Оборудование (КТП 160 кВА) группа заявителей д. Финеево	шт		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО	1	0,000	0,000	0,000	3 521,884	0,000	3 521,884
2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Оборудование (РЛК) группа заявителей д. Финеево	шт		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО	1	0,000	0,000	0,000	117,895	0,000	117,895
3	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Оборудование (КТП 160 кВА) Евсеев Д.А.	шт		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО	1	0,000	0,000	0,000	3 521,884	0,000	3 521,884
4	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Оборудование (РЛК) Евсеев Д.А.	шт		2026	3 кв 2026				Согласование ДЛиМТО	1	0,000	0,000	0,000	117,895	0,000	117,895

		Итого в текущем уровне цен без НДС на 3 квартал 2026							**614,007**	**1 536,758**	**0,000**	**7 279,559**	**0,000**	**9 430,324**
		Всего НМЦ лота без НДС							**614,007**	**3 822,857**	**427,509**	**7 279,559**	**0,000**	**12 143,933**
		Индекс-дефлятор на 2027г	1,0205						**626,595**	**3 901,227**	**436,273**	**7 428,790**	**0,000**	**12 392,885**
		НДС 22%							**137,851**	**858,270**	**95,980**	**1 634,334**	**0,000**	**2 726,435**
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%							**764,446**	**4 759,497**	**532,253**	**9 063,124**	**0,000**	**15 119,320**

Руководитель подразделения филиала: Начальник управления инвестиций И.В. Перфилова

Составил: ведущий специалист СО УИ Ю.А. Арефьева

Проверил: начальник СО УИ О.В. Карташова